

# Kvalitetsavtal

## För kvalitetssäkring av solcellsanläggningar

### Dokumentation

Installationen av anläggningen ska dokumenteras för att anses som korrekt utförd.

Dokumentationen ska innehålla, men är inte begränsad till:

#### Dokument

- Snö- och vindlastberäkning för hela installationen\*
- Strängschema\*
- Datablad på samtliga ingående produkter\*
- Aktuella installationsmanualer för samtliga ingående produkter\*
- Skötselråd för anläggningen
- Kontaktuppgifter för framtida garanti & serviceärenden
- Resultatberäkning för växelriktaren utförd i tillverkarens program\*

\*Lämnas till beställare innan installation påbörjas.

#### Bilddokumentation

- Samtliga vägg- och takgenomföringar skall bilddokumenteras.
- DC kontakter monterade av installatören skall bilddokumenteras tillsammans med använd crimp-tång. Snabbkontakter får ej användas.
- Minst fem(5) infästningar skall bilddokumenteras av installatör.

### Anläggning besiktigas av tredje part

10% av totalpriset för anläggningen betalas efter godkänd besiktning och eventuella åtgärder.

Installationen ska följa Svensk Elstandard, Svenska Elsäkerhetslagar och tillverkarnas anvisningar och rekommendationer för samtliga i anläggningen ingående produkter.

Inga avvikelser från tillverkarens anvisningar för göras utan beställarens skriftliga godkännande.

Eventuella avvikelser som hittas under besiktning åtgärdas utan dröjsmål.

## **Ansvar**

Entreprenören ansvarar för att följa arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Entreprenören är skyldig att undersöka fastighetens konstruktion inför montering. Om konstruktionen bedöms otillräcklig eller skadad på ett sätt som gör montering av anläggningen olämplig utan att konstruktionen åtgärdas skall entreprenör informera köparen och köparen har då rätt att häva köpet utan kostnad.

Entreprenör äger ej rätt att anlita underleverantörer utan köparens skriftliga godkännande.

Eventuella skador på fastighet orsakade under entreprenaden ersätts med faktisk kostnad för återställande av entreprenören.

Beställare lämnar utrymme för skatteavdrag. Vid avslag på skatteavdrag på grund av något som beställare inte kan påverka är inte beställaren skyldig att återbetala restbeloppet.

## **Tvist**

Eventuell tvist görs i första hand upp i godo.

Entreprenören förbinder sig att följa ARNs rekommendationer.